НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.093.Н.00198 033761

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Профиль-Системс» (ООО «Юг-Профиль-Системс») ОГРН 1022301435782
Адрес: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, 1/1, телефон: 8 (861) 233-42-06, факс: 8 (861) 233-37-90.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Профиль-Системс» (ООО «Юг-Профиль-Системс») ОГРН 1022301435782
Адрес: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, 1/1, телефон: телефон: 8 (861) 233-42-06, факс: 8 (861) 233-37-90.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51, ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы «Elex» серии 58 мм и серии 70 мм, выпускаемые по ГОСТ 30673-2013.

код ОКПД2 22.29.29.190

код ТН ВЭД России ---

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: №№ 598-20-2-11- № 601-20-2-11 от 26.04.2024 г. Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на соответствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г2 (умеренногорючий материал), ГОСТ 30402-96 группа В2 (умеренновоспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа Д3 (с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т2 (умеренноопасный материалы). Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 05.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологический регламент производства и контроля профилей ПВХ для оконных и дверных блоков (системы «Elex»), выпускаемых по ГОСТ 30673-2013.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2024 г. по 26.04.2027 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) Д.А. Коновалов

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Белякова

Краснодарский край г. Краснодар Общество с ограниченной ответственностью "ДАНКО-ДИАЛОГ" ИНН 2309066709 РОССИЯ

КОПИЯ ВЕРНА
03.04.2026 г.