№ 003579

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ОС47.Н002377

Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п 5.1.12 и Приложения Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей» доводчики для дверей марки NOTEDO (DC-025-095 SL+HO+DA+BC[1, 2], DC-030-130 DA+BC[2], DC-045-155 SL+HO+DA+BC[1], DC-050-150 BC[2], DC-050-150 DA+BC[2], DC-060[2], DC-065, DC-070[2], DC-070-I[2], DC-075, DC-080-180 DA+BC, DC-080, DC-090, DC-095, DC-100 классика, DC-100 легкий характер, DC-110 DA, DC-120, DC-120-I, DC-150 легкий характер, DC-150, DC-160 DA, DC-180 легкий характер, DC-180, DC-020-200 DA[2], DC-015-115 IN+HO+BC[1,2], DC-058-158 IN+HO CAMMODE[1,2], DC-088-188 IN+HO CAMMODE[1],FS-650, FS-750 PA[2], FS-840) прошли проверку и соответствуют следующим параметрам:

Сила закрывания доводчиков для дверей не ниже класса 3 по таблице ГОСТ Р 56177 -2014

Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытуемых моделях отсутствуют:

Функция задержки закрывания доводчиков настраивается на закрывание дверей от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25с;

Регуляторы управления доводчиком могут задействоваться с помощью специального инструмента.

Областью применения доводчиков являются конструкции противопожарных/противодымных дверей с заданным пределом огнестойкости по результатам испытаний дверной конструкции, снабженной данным доводчиком.

[1] Перед установкой на противопожарные/противодымные двери извлеките фиксатор открытого положения двери НО из скользящего канала.

[2] При установке на дверное полотно в соответствующее положение относительно петель (руководствуясь инструкцией) или регулировке мощности дверного доводчика для обеспечения силы закрывания равной или превышающей 3 класс (EN3 по стандарту EN1154).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — Носов В.А.

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — Лейкина М.А.

Для сертификатов

КОПИЯ ВЕРНА
03.04.2026 г.